



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812)718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Предписание № 2-18-948/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад

№ 14 Московского района Санкт-Петербурга

(ГБДОУ детский сад № 14 Московского района Санкт-Петербурга)

(полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Чернодедова Андрея Сергеевича № 2-18-948 от 21 сентября 2018 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 17, 19 октября 2018 года старшим инспектором отделения ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Смирновой Татьяной Геннадьевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания детского дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 71, корп. 2, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Эвакуационные выходы из помещений с одновременным пребыванием людей более 15 человек выполнены шириной менее 1,2 метра (групповые)	п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п. 5.2.14 СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2019 г.	
2.	Помещения групповых, расположенных на 2-м этаже с пребыванием более 10 человек, не обеспечены вторым эвакуационным выходом	п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2019 г.	
3.	Ширина маршей лестниц, расположенных в лестничных клетках предназначенной для эвакуации людей из зда-	п. 1, ч. 2, ст. 1; п. 2, ч. 1, ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.10.2019 г.	

  
подпись



ке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с п. 2 п. 75 Приказа МЧС России от 30.11.2016 г. № 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор отделения ОНДПР Московского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Г.Г. Смирнова

19 октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

*Александр Иванович Васильев*

« 19 » 10 2018 г.

*[Signature]*  
подпись